



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

04 ДЕК 2017

№ в реестре

10864-319-1595

П Р И К А З

16.11.2017

№ 1595

г. Нижний Новгород

**Об утверждении проекта
организации зон санитарной охраны на
водозаборном участке скважин № 2, 4, 6, 8
МУП «Новосмолинское» для водоснабжения
поселка Новосмолинский**

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2010 № 965, распоряжением Губернатора Нижегородской области от 28.09.2017 № 1864-р, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 24.06.2013 № 52.НЦ.19.000.Т.000817.06.13 о соответствии проекта зон санитарной охраны на водозаборном участке скважин № 2, 4, 6, 8 МУП «Новосмолинское» для водоснабжения поселка Новосмолинский, расположенного в Володарском районе Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект организации зон санитарной охраны на водозаборном участке скважин № 2, 4, 6, 8 МУП «Новосмолинское» для водоснабжения поселка Новосмолинский.

2. Установить границы зон санитарной охраны на водозаборном участке скважин № 2, 4, 6, 8 МУП «Новосмолинское» для водоснабжения поселка Новосмолинский согласно приложению 1.


3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны на водозаборном участке скважин № 2, 4, 6, 8 МУП «Новосмолинское» для водоснабжения поселка Новосмолинский согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, документы о зонах санитарной охраны на водозаборном участке скважин № 2, 4, 6, 8 МУП «Новосмолинское» для водоснабжения

поселка Новосмолинский как о зонах с особыми условиями использования территории.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

И.о.министра



А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 16.11.2017 № 1595

**Границы зон санитарной охраны на водозаборном участке скважин
№ 2, 4, 6, 8 МУП «Новосмолинское» для водоснабжения поселка
Новосмолинский**

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгoго режима) включает территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к недостаточно защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО для скважин № 2, 4, 6, 8 имеют форму окружностей, расстояние от скважин до границ составляет 50,0 м от оси каждой из скважин (ограждение установлено по границам).

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы ЗСО второго пояса для скважин имеют форму окружностей радиусом 140,0 метров от оси каждой из скважин.

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважин имеют форму окружностей радиусом 663,0 метров от оси каждой из скважин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 16.11.2017 № 1595

Режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны на водозаборном участке скважин № 2, 4, 6, 8 МУП «Новосмолинское» для водоснабжения поселка Новосмолинский

Первый пояс зоны санитарной охраны

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории второго пояса осуществляется:

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Во втором поясе запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего пояса осуществляется:

- выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.