




**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**



П Р И К А З

26.12.2017

№ 1813

г. Нижний Новгород

**Об утверждении проекта зоны санитарной
охраны водозабора для обеспечения
водоснабжения воинской заставы № 4
в пределах промышленной зоны
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров
Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 года № 965, распоряжением Губернатора Нижегородской области от 28 сентября 2017 года № 1864-р, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Межрегионального управления № 50 ФМБА России от 17 февраля 2017 года № 52.СЦ.04.000.Т.000019.02.17 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 4 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 4 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области.
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 4 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 4 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области согласно приложению 2.
4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в орган регистрации

прав документы о зоне санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 4 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области как о зоне с особыми условиями использования территории.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

И.о.министра



А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 26.12.2017 № 1813

**Границы зоны санитарной охраны водозабора для обеспечения
водоснабжения воинской заставы № 4 в пределах промышленной зоны
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области**

Водозабор для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 4 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области состоит из одной скважины.

Зона санитарной охраны (ЗСО) организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в водоносном пласте.

1. Граница первого пояса ЗСО скважины, эксплуатирующей недостаточно защищенные от поверхностного загрязнения подземные воды, имеет в плане форму окружности радиусом 50 метров от оси скважины.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Граница второго пояса ЗСО совпадает с границей первого пояса и имеет в плане форму окружности радиусом 50,0 метров от оси скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 107,9 метра от оси скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 26.12.2017 № 1813

**Режим хозяйственного использования
территории в границах зоны санитарной охраны водозабора
для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 4 в пределах
промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров
Нижегородской области**

Первый пояс зоны санитарной охраны

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории второго пояса осуществляется:

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Во втором поясе запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего пояса осуществляется:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).