




**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**



П Р И К А З

29.01.2018

№ 140

г. Нижний Новгород

**Об утверждении проекта
зоны санитарной охраны для группы
скважин на водозаборе ФКУ ИК-12
ГУ ФСИН России по Нижегородской области
в п. Шерстки Тоншаевского района
Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России от 19 июля 2017 года № 52.МЮ.01.000.Т.000003.07.17 о соответствии проекта зоны санитарной охраны для группы скважин на водозаборе ФКУ ИК-12 ГУ ФСИН России по Нижегородской области в п. Шерстки Тоншаевского района Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны для группы скважин на водозаборе ФКУ ИК-12 ГУ ФСИН России по Нижегородской области в п. Шерстки Тоншаевского района Нижегородской области.

2. Установить границы зоны санитарной охраны для группы скважин на водозаборе ФКУ ИК-12 ГУ ФСИН России по Нижегородской области в п. Шерстки Тоншаевского района Нижегородской области согласно приложению 1.


3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны для группы скважин на водозаборе ФКУ ИК-12 ГУ ФСИН России по Нижегородской области в п. Шерстки Тоншаевского района Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в орган регистрации прав документы о зоне санитарной охраны для группы скважин на водозаборе ФКУ ИК-12 ГУ ФСИН России по Нижегородской области в п. Шерстки

Тоншаевского района Нижегородской области как о зоне с особыми условиями использования территории.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'Д' followed by several horizontal strokes.

А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 29.01.2018 №140

Границы зоны санитарной охраны для группы скважин на водозаборе ФКУ ИК-12 ГУ ФСИН России по Нижегородской области в п. Шерстки Тоншаевского района Нижегородской области

Зона санитарной охраны организуется для скважин № 2 (действующая), № 4 (резервная) в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территории расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО имеют форму прямоугольников: вокруг скважины № 2 - прямоугольник со сторонами 24,0 м х 20,0 м; вокруг скважины № 4 - прямоугольник со сторонами 23,0 м х 17,0 м.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы ЗСО второго пояса для скважин имеют форму правильных окружностей, радиус которых составляет:

- для скважины № 2 - 92,0 м от скважины;
- для скважины № 4 - 88,0 м от скважины.

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважин имеют форму правильных окружностей, радиус которых составляет:

- для скважины № 2 - 622,0 м от скважины;
- для скважины № 4 - 596,0 м от скважины.

**Режим хозяйственного использования
территорий в границах зоны санитарной охраны для группы скважин на
водозаборе ФКУ ИК-12 ГУ ФСИН России по Нижегородской области
в п. Шерстки Тоншаевского района Нижегородской области**

Первый пояс зоны санитарной охраны

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.