



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Включен в Регистр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

13 ФВР 2018

№ в реестре

11238-319-148

П Р И К А З

02.02.2018

№ 148

г. Нижний Новгород

**Об утверждении проекта
«Зоны санитарной охраны водозабора
МУП «Стоки» в с. Полдеревка и
с. Чупалейка г.о.г. Выкса Нижегородской
области»**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 8 августа 2017 г. № 52.НЦ.04.000.Т.000756.08.17 о соответствии проекта «Зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» в с. Полдеревка и с. Чупалейка г.о.г. Выкса Нижегородской области» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект «Зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» в с. Полдеревка и с. Чупалейка г.о.г. Выкса Нижегородской области».
2. Установить границы зон санитарной охраны водозаборов МУП «Стоки» в с. Полдеревка и с. Чупалейка г.о.г. Выкса Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборов МУП «Стоки» в с. Полдеревка и с. Чупалейка г.о.г. Выкса Нижегородской области согласно приложению 2.
4. Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в орган регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним документы о зонах санитарной охраны для водозаборов МУП «Стоки» в с. Полдеревка и с. Чупалейка г.о.г. Выкса Нижегородской области как о зонах с особыми условиями использования территории.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

Министр

А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 02.02.2018 № 148

Границы зон санитарной охраны водозаборов МУП «Стоки» в с. Полдеревка и с. Чупалейка г.о.г. Выкса Нижегородской области

Зоны санитарной охраны организуются для скважин № 6 (с. Полдеревка) и № 7 (с. Чупалейка) в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территории расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса для скважины № 6 (с. Полдеревка) ЗСО имеют форму шестиугольника с расстоянием сторон от скважины: на север - 15,0 м; на юг - 20,0 м; на запад - 19,0 м; на восток - 16,0 м. Границы первого пояса для скважины № 7 (с. Чупалейка) ЗСО имеют форму пятиугольника с расстоянием сторон от скважины: на северо-запад - 20,0 м; на юго-запад - 10,0 м; на северо-восток - 20,0 м; на юго-восток - 10,0 м.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы ЗСО второго пояса для скважин имеют форму правильных окружностей, радиус которых составляет:

- для скважины № 6 - 31,4 м от скважины;
- для скважины № 7 - 46,2 м от скважины.

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважин имеют форму правильных окружностей, радиус которых составляет:

- для скважины № 6 - 211,9 м от скважины;
- для скважины № 7 - 312,2 м от скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 02.02.2018 № 148

Режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборов МУП «Стоки» в с. Полдеревка и с. Чупалейка г.о.г. Выкса Нижегородской области

Первый пояс зоны санитарной охраны

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.