



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

28 ФЕР 2018

№ в реестре

11269-119-191

П Р И К А З

15.02.2018

№ 191

г. Нижний Новгород

**Об утверждении проекта
зоны санитарной охраны водозабора
МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса
Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 09 октября 2017 года № 52.НЦ.04.000.Т.001121.10.17 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижегородской области.
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижегородской области согласно приложению 2.
4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости документы о зоне санитарной охраны для водозабора МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижегородской области как о зоне с особыми условиями использования территории.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

Министр

А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 15.02.18 № 191

**Границы зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки»
в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижегородской области**

Зоны санитарной охраны организуются для двух скважин № 1 (действующая) и № 2 (действующая), расположенных в 150,0 м друг от друга, в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территории расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО для скважин № 1, № 2 имеют форму четырехугольников с расстояниями сторон от скважин:

№ 1 - в северном направлении 16,0 м; в южном и западном направлениях 28,0 м; в восточном направлении - 23,0 м;

№ 2 - в северном направлении 18,0 м; в южном и восточном направлениях 23,0 м; в западном направлении - 28,0 м.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы ЗСО второго пояса для скважин имеют форму правильных пересекающихся окружностей, радиусы которых составляют соответственно 146,0 м и 153,0 м от скважин.

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважин имеют форму правильных пересекающихся окружностей, радиусы которых составляют соответственно 987,0 м и 1034,0 м от скважин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 15.01.18 № 101

**Режим хозяйственного использования
территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки»
в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижегородской области**

Первый пояс зоны санитарной охраны

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.