



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

15 МАР 2018

№ в реестре

1489-719-217

П Р И К А З

27.02.2018

№ 217

г. Нижний Новгород

**Об утверждении проекта зон санитарной
охраны водозабора АО «Борский Водоканал»
в п. Чистое Борское г.о.г. Бор Нижегородской
области**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 29 января 2018 года № 52.76.28.000.Т.000006.01.18 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора АО «Борский Водоканал» в п. Чистое Борское г.о.г. Бор Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора АО «Борский Водоканал» в п. Чистое Борское г.о.г. Бор Нижегородской области.

2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора АО «Борский Водоканал» в п. Чистое Борское г.о.г. Бор Нижегородской области согласно приложению 1.


3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозабора АО «Борский Водоканал» в п. Чистое Борское г.о.г. Бор Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зонах санитарной охраны для водозабора АО «Борский Водоканал» в п. Чистое Борское г.о.г. Бор

Нижегородской области как о зонах с особыми условиями использования территории.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, elongated shape.

А.В.Дряхлов

**Границы зон санитарной охраны водозабора АО «Борский Водоканал»
в п. Чистое Борское г.о.г. Бор Нижегородской области**

Зона санитарной охраны (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в водоносном пласте.

Водозабор АО «Борский Водоканал» в п. Чистое Борское г.о.г. Бор Нижегородской области состоит из двух скважин № 8 и № 9, отстоящих друг от друга на расстоянии 21 м.

1. Границы первых поясов ЗСО скважин № 8 и № 9, эксплуатирующих недостаточно защищенные от поверхностного загрязнения подземные воды, имеют в плане форму окружности радиусом 50 м от оси каждой из скважин.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и принимаются для водозабора в целом (едиными для скважин № 8 и № 9).

2.1. Граница второго пояса ЗСО водозабора имеет в плане форму окружности радиусом 66,0 м от центра водозабора (середина расстояния между скважинами № 8 и № 9).

2.2. Граница третьего пояса ЗСО водозабора имеет в плане форму окружности радиусом 136,0 м от центра водозабора (середина расстояния между скважинами № 8 и № 9).

**Режим хозяйственного использования
территории в границах зон санитарной охраны водозабора АО «Борский
Водоканал» в п. Чистое Борское г.о.г. Бор Нижегородской области**

Первый пояс зоны санитарной охраны

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Во втором поясе зоны санитарной охраны запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).