



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

21 МАЙ 2018

№ в реестре

11459-319-415

П Р И К А З

14.04.2018

№

415

г. Нижний Новгород

**Об утверждении проекта
зоны санитарной охраны водозабора
ООО НКЗ «Электрокабель НН»
в с. Безводное Кстовского района
Нижегородской области**


В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 06 декабря 2013 года № 52.НЦ.04.000.Т.001378.12.13 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора ООО НКЗ «Электрокабель НН» в с. Безводное Кстовского района Нижегородской области государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора ООО НКЗ «Электрокабель НН» в с. Безводное Кстовского района Нижегородской области.
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора ООО НКЗ «Электрокабель НН» в с. Безводное Кстовского района Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора ООО НКЗ «Электрокабель НН» в с. Безводное Кстовского района Нижегородской области согласно приложению 2.
4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зоне санитарной охраны водозабора ООО НКЗ «Электрокабель НН» в

с. Безводное Кстовского района Нижегородской области как о зоне с особыми условиями использования территории.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, elongated shape.

А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 17.04.18 № 415

**Границы зоны санитарной охраны водозабора ООО НКЗ «Электрокабель
НН» в с. Безводное Кстовского района Нижегородской области**

Зоны санитарной охраны организуются для скважины № 1, расположенной юго-восточнее с. Безводное Кстовского района Нижегородской области, в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО для скважины № 1 имеют форму пятиугольника.

Границы первого пояса ЗСО для скважины № 1 устанавливаются:

- 30,0 метров от подземного водозабора в западном и восточном направлениях,
- 20,0 метров от подземного водозабора в северном и южном направлениях.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы ЗСО второго пояса для скважины № 1 имеют форму пятиугольника и совпадают с границами первого пояса ЗСО для скважины № 1:

- 30,0 метров от подземного водозабора в западном и восточном направлениях,
- 20,0 метров от подземного водозабора в северном и южном направлениях.

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважины № 1 имеют форму правильной окружности радиусом 125,0 м от подземного водозабора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 17.04.18 № 415

**Режим хозяйственного использования
территории в границах зоны санитарной охраны водозабора ООО НКЗ
«Электрокабель НН» в с. Безводное Кстовского района
Нижегородской области**

Первый пояс зоны санитарной охраны

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.