



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З



09.07.2018

№

759

г. Нижний Новгород

**Об утверждении проекта
зон санитарной охраны
I-III поясов водоисточника (р. Волга)
для водопроводной станции
ПАО «Завод «Красное Сормово»**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 21 мая 2018 года № 52.НЦ.04.000.Т.000686.05.18 о соответствии проекта зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в городе Нижнем Новгороде на ул. Баррикад, 1, государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в городе Нижнем Новгороде, ул. Баррикад, 1.

2. Установить границы зоны санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в городе Нижнем Новгороде на ул. Баррикад, 1, согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в городе Нижнем Новгороде на ул. Баррикад, 1, согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

государственном реестре недвижимости документы о зонах санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в городе Нижнем Новгороде на ул. Баррикад, 1, как о зоне с особыми условиями использования территории.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

Министр



А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 09.01.88 № 759

Границы зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в городе Нижнем Новгороде на ул. Баррикад, 1

Зоны санитарной охраны организуются для поверхностного водоисточника (р. Волга) - водозабора (водоприемного оголовка) ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в акватории р. Волги на расстоянии 60,0 м от береговой линии реки.

На основании п.п. 2.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы первого пояса ЗСО для водозабора водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово» имеют форму близкую к прямоугольнику.

1. Границы первого пояса ЗСО для водозабора водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово» устанавливаются:

- в 200,0 метрах от водозабора вверх по течению,
- в 100,0 метрах от водозабора вниз по течению,
- в 100,0 метрах от береговой линии летне - осенней межени по прилегающему берегу,
- в 100,0 метрах от водозабора по акватории.

В итоге размеры первого пояса водозабора водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово» составляют 309,0 x 260,0 метров.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с природными, климатическими и гидрологическими условиями согласно п.п. 2.3.2, 2.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Боковые границы ЗСО второго пояса для водозабора принимаются равными 500,0 метрам от береговых линий (правой и левой границ водного объекта).

Вверх по течению реки Волги граница второго пояса по правому берегу располагается на расстоянии 70,0 км (выше устья реки Троща), по левому берегу расстояние составляет 57,0 км от створа водозабора до д. Андронов.

Вниз по течению реки Волги граница проходит на расстоянии 400,0 метров от водозабора.

2.2. Верхние и нижние границы ЗСО третьего пояса для водозабора совпадают с границами второго пояса. Боковые границы составят 3,0 км, в местах притоков - притоки включаются в границы вторых поясов.

**Режим хозяйственного использования
территории в границах зон санитарной охраны I-III поясов водозащиты
(р. Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово»,
расположенного в городе Нижнем Новгороде на ул. Баррикад, 1**

1. Режим хозяйственного использования территории первого пояса

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

2. Режим хозяйственного использования территории второго и третьего поясов ЗСО

2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохраных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

2.7. Запрещается сброс сточных вод (в том числе дренажных) согласно требованиям ст. 44 Водного кодекса Российской Федерации.

3. Режим хозяйственного использования территории второго пояса

3.1. Кроме мероприятий, указанных в разделе 2 в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения запрещается: размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Выполняются мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

3.3. Запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.4. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками.